

	SOLICITUD DE COTIZACIONES	Código: GA-RG-42
		Vigente desde: 15/05/2020
		Versión: 01

Fecha: 22 de diciembre de 2020

SEÑORES
Proveedores
Ciudad.-

Por medio de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE INSUMOS QUÍMICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COLORADO”**, toda vez que nos encontramos con esta necesidad institucional con la finalidad de cumplir con la misión y objetivos trazados por la empresa para brindar un buen servicio a la ciudadanía mantense.

DETALLE Y CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES, SERVICIO O CONSULTORIA A ADQUIRIR

CPC	N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	CANTIDAD	UNIDAD	CARACTERÍSTICA
43220	1	Bombas dosificadoras de insumos químicos	3	U	Bomba para dosificar Polímero Aniónico, Carbón Activado y Peróxido de Hidrógeno con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Máximo 180 lt/h @ 142 PSI, cabezal SS316, diafragma en teflón • 1 Válvula de alivio SS316, 1” • 1 válvula de contra presión, SS316, 1” • 1 amortiguador de pulsaciones, SS316, 55 GPH • 1 Manómetro de diafragma de SS316, con glicerina • 1 columna de calibración con válvulas para seccionamiento • 5 válvulas SS, 1” • 1 válvula SS, ¾” • 1 válvula SS, ½” • 1 SKID en ángulo metálico de acero inoxidable para bomba, conjunto de válvulas y accesorios.
	2	Bombas dosificadoras de insumos químicos	2	U	Bomba para dosificar PAC y Sulfato de Cobre con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Máximo 180 lt/h @ 142 PSI, cabezal PVC, diafragma en teflón • 1 Válvula de alivio PVC, 1” • 1 válvula de contra presión, PVC, 1” • 1 amortiguador de pulsaciones, PVC, 55 GPH

	SOLICITUD DE COTIZACIONES	Código: GA-RG-42
		Vigente desde: 15/05/2020
		Versión: 01

					<ul style="list-style-type: none"> 1 Manómetro de diafragma de PVC, con glicerina 1 columna de calibración con válvulas para seccionamiento 5 válvulas PVC, 1" 1 válvula PVC, 3/4" 1 válvula PVC, 1/2" <p>1 SKID en ángulo metálico de acero inoxidable para bomba, conjunto de válvulas y accesorios</p>
--	--	--	--	--	--

***Estimados proveedores en la cotización a emitir deben estar detallado el número CPC de cada bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.**

A continuación, se detallan los datos de la empresa para la cotización

Razón Social: Empresa Pública Aguas de Manta / EPAM
RUC: 1360064440001
Dirección: Av. 109 entre calle 103 y 104

NOTA. –

Se deja constancia expresa que solamente serán válidas las cotizaciones enviadas a través de la página institucional de la EP–Aguas de Manta al correo electrónico proformas@epam.gob.ec hasta las **17h00** del día **MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE DE 2020**

Se validarán solo las cotizaciones que estén con todos los datos completos del oferente como nombre o razón social, N° de RUC, dirección, teléfono, correo electrónico y firmadas adjuntando copia de RUC.

Si el bien a cotizar está dentro de las Normativas de Vigencia Tecnológica se solicita que en la cotización se detalle el cronograma y presupuesto de los mantenimientos preventivos y correctivos de la vida útil del bien, de acuerdo a lo detallado en la Resolución RE-SERCOP-2019-0000072, emitido por el SERCOP.

* Se adjunta el Estudio Previo de la necesidad institucional.

Esperando su pronta propuesta se agradece de antemano.

Saludos Cordiales,

Ing. Valeria Parraga Patiño
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS