AGUAS de MANTA EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA	**SOLICITUD DE COTIZACIONES**	**Código:** GA-RG-42
		Vigente desde: 15/05/2020
		Versión: 01

Fecha: 25 de abril de 2022

SEÑORES
Proveedores
Ciudad.-

Por medio de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FLUJO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN"**, toda vez que nos encontramos con esta necesidad institucional con la finalidad de cumplir con la misión y objetivos trazados por la empresa para brindar un buen servicio a la ciudadanía mantéense.

DETALLE Y CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES, SERVICIO O CONSULTORIA A ADQUIRIR

ÍTEM	TIPO DE ADQUISICIÓN	CPC 5 (CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO)	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS
1	BIEN	48263	**Medidor de agua de ½"**	700	unidad	**Tipo de medidor:** Chorro único o múltiple. **Registro:** De cobre vidrio tipo extra seco. **Caudal Q3 (m3/h):** 2,5 **Caudal de arranque:** 10 l/h **Caudal mínimo Q1:** 25 l/h **Caudal máximo Q4:** 3,125 m3/h **Caudal transición Q2:** 40 l/h **Rango: 160** **Presión máxima admisible:** 16 Bar **Presión hidrostática:** 32 Bar **Máxima pérdida de presión a Q3:** 0,63 Bar **Temperatura de trabajo: 30°** **Temperatura ambiental de trabajo:** <=50° **Humedad ambiental de trabajo:** 60% +/- 20% **Longitud del medidor:** 110mm a 190mm **Altura máxima del medidor:** 85mm a 110mm **Emisor de impulsos: Si** **Material:** Nylon (Composite) **Color del cuerpo:** Natural **Conexiones:** Rosca ISO R228 **Filtro:** Interno **Anillos de empaques:** Dos empaques por cada medidor. **Acoples o Racores:** Un par por cada medidor de material polipropileno, Rosca: Niple de 1/2" para la válvula. ***(El detalle del servicio se encuentra en el documento adjunto "Estudio Previo")***
2	BIEN	43240	**Válvula de corte de ½" antifraude tipo**	700	unidad	**Válvula de corte de ½" antifraude tipo bola H-H:**

			bola H-H			**Medida:** De ½" válvula de corte con sistema antifraude, conexiones hembra-hembra rosca Tipo NPT 1/2" **Material:** fabricada en bronce/latón. **Perno de seguridad de rosca:** M6. **Presión máxima de operación:** PN 25 (362.5 PSI). Cierre tipo bola. Incluye 1 llave maestra cada 350 unidades. ***(El detalle del servicio se encuentra en el documento adjunto "Estudio Previo")***

Estimados proveedores en la cotización a emitir deben estar detallado el número CPC de cada bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.

A continuación, se detalla los datos de la empresa para la cotización

Razón Social: Empresa Pública Municipal Aguas de Manta / EPAM
RUC: 1360064440001
Dirección: Av. 4

NOTA. -

Se deja constancia expresa que solamente serán válidas las cotizaciones enviadas a través de la página institucional de la EP–Aguas de Manta al correo electrónico proformasepam@gmail.com **hasta las 16h00 del día Miércoles 27 de abril de 2022.**

Se validarán solo las cotizaciones que estén con todos los datos completo del oferente como nombre o razón social, n° de RUC, dirección, teléfono, correo electrónico y firmadas adjuntando copia de RUC.

Si el bien a cotizar está dentro de las Normativas de Vigencia Tecnológica se solicita que en la cotización se detalle el cronograma y presupuesto de los mantenimientos preventivos y correctivos de la vida útil del bien, de acuerdo a lo detallado en la Resolución RE-SERCOP-2019-0000072, emitido por el SERCOP.

* Se adjunta el Estudio Previo de la necesidad institucional.

Esperando su pronta propuesta se agradece de antemano.

Saludos Cordiales,

Firmado electrónicamente por:
NORMA VALERIA PARRAGA PATINO

Ing. Valeria Parraga Patiño
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS