

	SOLICITUD DE COTIZACIONES	Código: GA-RG-42
		Vigente desde: 15/05/2020
		Versión: 01

Fecha: 28 de abril de 2022

SEÑORES
Proveedores
 Ciudad.-

Por medio de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente “**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FLUJO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN**”, toda vez que nos encontramos con esta necesidad institucional con la finalidad de cumplir con la misión y objetivos trazados por la empresa para brindar un buen servicio a la ciudadanía mantéense.

DETALLE Y CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES, SERVICIO O CONSULTORIA A ADQUIRIR

ÍTEM	TIPO DE ADQUISICIÓN	CPC 5 (CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO)	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
1	BIEN	48263	Medidor de agua de 1/2"	700	unidad	<p>Tipo de medidor: Chorro único o múltiple. Registro: De cobre vidrio tipo extra seco. Caudal Q3 (m3/h): 2,5 Caudal de arranque: 10 l/h Caudal mínimo Q1: 25 l/h Caudal máximo Q4: 3,125 m3/h Caudal transición Q2: 40 l/h Rango: 160 Presión máxima admisible: 16 Bar Presión hidrostática: 32 Bar Máxima pérdida de presión a Q3: 0,63 Bar Temperatura de trabajo: 30° Temperatura ambiental de trabajo: <=50° Humedad ambiental de trabajo: 60% +/- 20% Longitud del medidor: 110mm a 190mm Altura máxima del medidor: 85mm a 110mm Emisor de impulsos: Si Material: Nylon (Composite) Color del cuerpo: Natural Conexiones: Rosca ISO R228 Filtro: Interno Anillos de empaques: Dos empaques por cada medidor. Acoples o Racores: Un par por cada medidor de material polipropileno, Rosca: Niple de 1/2" para la válvula.</p> <p><i>(El detalle del servicio se encuentra en el documento adjunto "Estudio Previo")</i></p>
2	BIEN	43240	Válvula de corte de 1/2" antifraude tipo	700	unidad	<p>Válvula de corte de 1/2" antifraude tipo bola H-H:</p>

	SOLICITUD DE COTIZACIONES	Código: GA-RG-42
		Vigente desde: 15/05/2020
		Versión: 01

			bola H-H			Medida: De ½" válvula de corte con sistema antifraude, conexiones hembra-hembra rosca Tipo NPT 1/2" Material: fabricada en bronce/latón. Perno de seguridad de rosca: M6. Presión máxima de operación: PN 25 (362.5 PSI). Cierre tipo bola. Incluye 1 llave maestra cada 350 unidades. <i>(El detalle del servicio se encuentra en el documento adjunto "Estudio Previo")</i>
--	--	--	-----------------	--	--	---

***Estimados proveedores en la cotización a emitir deben estar detallado el número CPC de cada bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.**

A continuación, se detalla los datos de la empresa para la cotización

Razón Social: Empresa Pública Municipal Aguas de Manta / EPAM
RUC: 1360064440001
Dirección: Av. 4

NOTA. -

Se deja constancia expresa que solamente serán válidas las cotizaciones enviadas a través de la página institucional de la EP-Aguas de Manta al correo electrónico proformasepam@gmail.com hasta las 13h00 del día martes 03 de mayo de 2022.

Se validarán solo las cotizaciones que estén con todos los datos completo del oferente como nombre o razón social, n° de RUC, dirección, teléfono, correo electrónico y firmadas adjuntando copia de RUC.

Si el bien a cotizar está dentro de las Normativas de Vigencia Tecnológica se solicita que en la cotización se detalle el cronograma y presupuesto de los mantenimientos preventivos y correctivos de la vida útil del bien, de acuerdo a lo detallado en la Resolución RE-SERCOP-2019-0000072, emitido por el SERCOP.

* Se adjunta el Estudio Previo de la necesidad institucional.

Esperando su pronta propuesta se agradece de antemano.

Saludos Cordiales,

Ing. Valeria Parraga Patiño
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS